

06С

Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер
Саратовского Филиала
ПАО НК «РуссНефть»

И.В. Тавлуй

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗУ МОЛНИЕОТВОДА МСАП

Информация о заказчике	
Предприятие: Саратовский Филиал ПАО НК «РуссНефть»	
Контактные лица: Начальник управления энергообеспечения: Чернецкий Александр Владимирович, 8(8452) 393-533, E-mail: ChernetskiyAV@russneft.ru	
Информация о позиции	
Объект	«Котельная и сети теплоснабжения объектов БПО» на Соколовой Горе в г. Саратов на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010142:14. Блочная-модульная котельная, наружные инженерные сети.
Позиция, описание	Молниеотвод МСАП-15
Количество оборудования	1
Эксплуатационные требования регион эксплуатации*: Ветровая нагрузка* <u>II</u> Снеговая нагрузка _____ Гололедная нагрузка* <u>III</u> Район сейсмоактивности** _____ Климатический район* _____ Дополнительные требования _____	

*Графы обязательные к заполнению

**Заполняется при требовании сейсмоактивности выше 7 баллов

Объект Нефтегазового сектора	ДА
------------------------------	----

Основные характеристики молниеотвода:

Тип ствола опоры:	-круглоконический		
Дополнительно:			
Высота ствола мачты, м:			
Максимальное отклонение в верхней точке опоры	1/75 высоты		- СП 20.13330.2016
	другое		
Покрывание металлоконструкций:	Цинкование горячее		- ц

Нагрузка от троса:

Высота установки троса, м	Нет
Марка троса	Нет
Вес 1м троса, кг	Нет
Максимальное тяжение троса, тс	Нет
Расстояние между опорами, м	Нет
Дополнительно:	

Нагрузка от приборов освещения:

Высота установки кронштейна, м	Нет
Тип устанавливаемого кронштейна:	Нет
Количество приборов освещения, шт.	Нет
Дополнительно:	

Характеристики приборов освещения:


Название и назначение:	Нет
Габариты (В · Ш · Г) или Ø, м	Нет
Вес, кг	Нет
Дополнительно:	

Дополнительные металлоконструкции:

Заградительные огни ЗОМ		-НЕТ
Тип ЗОМ		
Количество приборов ЗОМ, шт.		
Высота установки ЗОМ, м		
Дополнительно: в комплекте с закладной деталью		

Другое электрооборудование:

--

Ф.И.О. Ответственного	Свистунов В.А.
Подпись	
Должность	Начальник отдела капитального строительства
Телефон/факс	т.(8452) 393-416, доб.12-32
Электронный адрес (личный или организации)	E- mail: svistunovva@sng.ru
Начальник управления энергообеспечения	Чернецкий А.В.
Подпись	